

CERTIFICA (A) T

Belg 21/189/23h

CONFORM BEVEILIGDE TOESTELLEN - CONFORME BEVEILIGINGEN
APPAREILS CONFORMEMENT PROTÉGÉS - PROTECTIONS CONFORMES
VIV01092021

Toestel of beveiliging
Appareil ou protection
Appliance or protection

Satelliet unit
Unité satellite

Merk
Marque
Brand

R.B.M. HIUltra

Type

HIUltra

Goedgekeurd op
Approuvé le
Approval date

1/6/2021

Vervaldatum
Date d'expiration
Expiry date

1/6/2026

Opmerking
Remarque
Remark

Conform mits voorplaatsing van een type EA goedgekeurde veiligheid op de koud watervoorzieningen max. cat.3 van het verwarmingscircuit. De certificatie heeft alleen betrekking op de sanitaire warmwaterproductie.

Conforme moyennant le placement d'une sécurité type EA homologuée sur le approvisionnement en eau froide et max cat.3 du circuit de chauffage.

La certification ne porte que sur la production d'eau chaude sanitaire.

Bedrijf
Société
Company

R.B.M. Benelux

Adres
Adresse
Address

Bosdel 52 bus 2
3600 Genk

Contact

Maurizio D'Astolfo

Voor de Coördinatiegroep Binneninstallaties
Pour le Groupe de Coordination Installations Intérieures
On behalf of the Coordination Committee Indoor Installations



Gaby De Meulemeester
Belgaqua