



**Certificato di Esame UE del Tipo – Tipo di produzione**  
**EU-Type Examination Certificate – Production type**

Certificato N. **0425 PED 006531-00**  
Certificate N.

In conformità all'Allegato III della Direttiva 2014/68/UE (Modulo B-Tipo di produzione)  
In accordance with the Annex III of the Directive 2014/68/EU (Module B-Production type)

ORGANISMO NOTIFICATO / NOTIFIED BODY

**ICIM S.p.A. - Identification Number: 0425**  
Piazza Don Enrico Mapelli no. 75, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

DATI FABBRICANTE / MANUFACTURER DETAILS

**R.B.M. S.p.A.**

Sedi Operative: Via S. Giuseppe, 1 - 25075 Nave (BS) ITALIA  
Via Industriale 23 – 25060 S. Giovanni di Polaveno (BS) ITALIA  
Sede Legale: Via Industriale 23 – 25060 S. Giovanni di Polaveno (BS) ITALIA

DATI PRODOTTO / PRODUCT DETAILS

PRODOTTO / PRODUCT **VALVOLE DI SICUREZZA / SAFETY VALVES**  
MODELLO / MODEL **605**  
CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION **Cat. IV**

EVENTUALI ESTENSIONI / EXTENSIONS

EVENTUALI CONDIZIONI DI SUBORDINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UE  
POSSIBLE CONDITIONS OF SUBORDINATION OF THE EU CERTIFICATION

Acqua-glicole (max 50%), aria / Water-glycol (max. 50%), air

L'esame è stato eseguito sul prodotto e sul Fascicolo Tecnico, identificato FT 605-00 \_06 rev. 06 del 06/2022  
The examination was carried out on the product and Technical File, identified FT 605-00 \_06 rev. 06 on 06/2022

con esito POSITIVO / with POSITIVE result

NOTE / NOTES

Rimane responsabilità del fabbricante dimostrare conformità ad altre Direttive applicabili al prodotto oggetto di questo certificato / It remains the responsibility of the manufacturer to demonstrate conformity with other Directives applicable to the product described in this certificate.

Questo attestato è valido solo se gli esemplari sono identici ai modelli sopra indicati. Eventuali modifiche tecniche devono essere dichiarate ad ICIM che comunicherà come procedere / This certificate is valid only for the models above specified. Any technical change must be declared to ICIM S.p.A. that will give information how to proceed.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative  
**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE

**10/10/2022**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE

**10/10/2022**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE

**09/10/2032**



**Certificato di Esame UE del Tipo – Tipo di produzione**  
**EU-Type Examination Certificate – Production type**

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 PED 006531-00**  
Certificate No.

MODEL	Drawing no.	PS [bar]	TS [°C]	DN	CAT. PED	Set Pressure (bar)	Fluid / Fluid Group
605	(*)	10	+5/+110	15 – 20 25 - 32	IV	2.25, 2.5, 2.7, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.4, 6.0	Water-glycol (max. 50%), air / Gr.2
-	-	-	-	-	-	-	-
NOTE / NOTES	(*) Ref. Sect.1 / Attach. 15 & sect. 6 of the technical file no. FT 605-00_06 rev. 06 on 06/2022						

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative  
**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE

**10/10/2022**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE

**10/10/2022**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE

**09/10/2032**



# Certificato di Esame UE del Tipo – Tipo di produzione

## EU-Type Examination Certificate – Production type

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 PED 006531-00**  
Certificate No.

FASCICOLO TECNICO CONSEGNATO DELIVERED TECHNICAL FILE	NUMERO E REVISIONE NUMBER AND REVISION	DATA DATE
	FT n. FT605-00 _06 rev. 06	06/2022
DESCRIZIONE DESCRIPTION	NUMERO E REVISIONE NUMBER AND REVISION	DATA DATE
DESCRIZIONE GENERALE DEL TIPO GENERAL TYPE DESCRIPTION	Sez. 2,4 FT n. FT605-00 _06 rev. 06	06/2022
DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING	Sez. 6 FT n. FT605-00 _06 rev. 06	06/2022
ELENCO NORME APPLICATE LIST OF APPLIED STANDARDS	Sez. 3 FT n. FT605-00 _06 rev. 06	06/2022
ANALISI DEI RISCHI RISK ANALYSIS	Sez. 8 FT n. FT605-00 _06 rev. 06	06/2022
MATERIALI MATERIALS	Sez. 5 FT n. FT605-00 _06 rev. 06	06/2022
QUALIFICHE PROCEDIMENTI GIUNZIONI PERMANENTI QUALIFICATION OF PROCEDURE OF PERMANENT JOINTS	N/A	\
QUALIFICHE DEL PERSONALE GIUNZIONI PERMANENTI QUALIFICATION OF PERSONNEL OF PERMANENT JOINTS	N/A	\
QUALIFICHE DEL PERSONALE PROVE NON DISTRUTTIVE QUALIFICATION OF PERSONNEL NON-DESTRUCTIVE TEST	N/A	\
ELENCO ATTREZZATURE A PRESSIONE PRESSURE EQUIPMENTS LIST	N/A	\
MARCATURA MARKING	Sez. 11 FT n. FT605-00 _06 rev. 06	06/2022
ISTRUZIONI OPERATIVE OPERATING INSTRUCTIONS	Sez. 9 FT n. FT605-00 _06 rev. 06	06/2022
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY	Sez. 10 FT n. FT605-00 _06 rev. 06	06/2022

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE

**10/10/2022**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE

**10/10/2022**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE

**09/10/2032**